



Södermalm stadsdelsförvaltning

## BESLUT OM DISPENS FÖR ARKIVLOKAL

### Förvaltning

Södermalm stadsdelsförvaltning

### Beslutets omfattning

Södermalm stadsdelsförvaltning inkom den 16 oktober 2009 med en begäran om dispens från Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26). Arkivreglerna 1 kap 4 § anger att Riksarkivets föreskrifter ska tillämpas när det gäller tekniska krav på arkivlokaler.

Södermalm stadsdelsförvaltning vill förvara allmänna handlingar i två arkivlokaler i Göta Ark på Medborgarplatsen 25, plan 6 och 7, där brandspjällen håller brandklass A60 (EI60) istället för EI120. Stadsarkivet granskade lokalerna i samband med en ombyggnation 2009 och lokalerna uppfyller i övrigt Riksarkivet tekniska krav på arkivlokaler.

Som kompensande åtgärder hänvisar förvaltningen till att:

- Fastigheten har ett brandlarm som är kopplat till Katarina brandstation.
- Insatstiden för räddningstjänsten är max 10 minuter.

Mot bakgrund av ovan nämnda kompensande åtgärder beviljar Stadsarkivet den begärda dispensen.

Björn Jordell  
Stadsarkivarie