



Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

BESLUT OM DISPENS FÖR ARKIVLOKAL

Nämnd

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Beslutets omfattning

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning inkom 29 november 2010 med en ansökan om dispens från Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) rörande arkivlokal. Arkivreglerna 1 kap 4 § anger att Riksarkivets föreskrifter ska tillämpas när det gäller tekniska krav på arkivlokaler.

Detta beslut omfattar en planerad arkivlokal i stadsdelens lokaler på Slakthusplan 4, plan 4 (rum nr 4013B/FRD). Stadsdelen har i möjligaste mån försökt leva upp till Riksarkivets krav men kan inte garantera att rummet som helhet håller brandklass EI120 och begär därför dispens för utförande i brandklass EI60. Stadsdelen har gjort kompensering åtgärder enligt följande:

- Byggnaden består av flera brandceller med automatisk dörrstängningsfunktion.
- Rökförbud i hela byggnaden.
- Arkivdörr med dörrstängare.
- Begränsat tillträde genom passagekontroll och motorlås på arkivdörren.

Mot bakgrund av ovan nämnda kompensering åtgärder beviljar Stadsarkivet den begärda dispensen.

Lennart Ploom
stadsarkivarie